

BERGER LAHR

Memo

Von/From

Dietmar Kadenbach

Abteilung/Department

TS

Datum/Date



24.04.2006


Unsere Referenz/Our ref.

An/To

C.C.


Adapter für die Puls/Richtungsschnittstelle EM253 / SD3-26





Einstellung am SD3-26

Schalter S1.1-3 (Schrittzahl) je nach Anforderung



Schalter S1.4 (Stromabsenkung) auf ON , da kein Stromsteuersignal vorhanden

Schalter S1.5 (Enable/Gate) auf OFF (Enable)

Schalter S1.6 (Pulse, Dir / CW/CCW) auf ON , Pulse/Dir

Schalter S1.7 (Softstep) auf ON (aktiviert)

Schalter S1.8 (Drehüberwachung), ON nur bei Motoren mit Drehgeber